



**Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Главный центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-  
биологического агентства»  
(ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России)  
Орган инспекции**

Юридический адрес:  
123182, Москва, 1-ый Пехотный переулок, 6  
Телефон, факс: 8(499)190-48-61/(499)196-6277  
ОКПО 08628376, ОГРН 1037739412457  
ИНН/КПП 77340552252/773401001

«Утверждаю»  
Заместитель руководителя Органа инспекции  
ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России



А.И. Петухов  
М.П.

от « 16 » 12 2015 г.

№ 20121/2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 221

от 15.12.2015

**Организация-изготовитель:** ООО «ЗСК «Стройэлемент»

**Адрес:** 196135, Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Малое Замостье, ул. Полевая, д. 7, РФ

**Получатель:** ООО «ЗСК «Стройэлемент»

**Адрес:** 196135, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 266, литер В, оф. 2.10, РФ

**Наименование продукции:** Панели металлические трёхслойные с утеплителем звукопоглощающие и звукоизоляционные(акустические)

**Нормативный документ:** ТУ 5284-006-96162931-2015

**Область применения:** в качестве ограждающих конструкций промышленных зданий и сооружений, для строительства акустических экранов

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** Протокол испытаний ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" № 1436/1436-О-15-12 от 15.12.2015г., ТУ 5284-006-96162931-2015.

**Характеристика продукции:** продукция представляет собой бескаркасные изделия из оцинкованных стальных листов с защитно-декоративным покрытием, и минераловатного наполнителя.

**Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:**

АИЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 действителен до 07.04.2016.

### **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Согласно протоколу № 1436/1436-О-15-12 от 15.12.2015 АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» типовой образец продукции: Панель металлическая трёхслойная с утеплителем звукопоглощающая и звукоизоляционная(акустическая), был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 6) «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» п.3, Приложение 6.1 (п.8)

- I. Органолептические показатели:  
Интенсивность запаха образца в естественных условиях
- II. Санитарно – химические миграционные показатели (модельная среда - воздушная среда –при температуре 23<sup>0</sup>С время экспозиции – 24 часа):  
Дибутилфталат,  
Диоктилфталат,  
Стирол,  
Фталевый ангидрид,  
Формальдегид,  
Этиленгликоль,
- III. Токсикологические показатели:  
Индекс токсичности

**Результаты экспертизы:** по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Панель металлическая трёхслойная с утеплителем звукопоглощающая и звукоизоляционная(акустическая), отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6) **не установлено.**

**Вывод:** протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция:** Панели металлические трёхслойные с утеплителем звукопоглощающие и звукоизоляционные(акустические), **соответствует (не—соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделом гигиены

С.А. Нарожных

