

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00856

(номер сертификата соответствия)

37402

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций «Стройэлемент». ИНН: 4705037310, ОГРН: 1074705001370. Адрес юридический: 188361, Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Малое Замостье, ул. Полевая, д. 7, литеры Д. Телефон: 8(812)493-34-98, e-mail: okk@selem.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций «Стройэлемент». ИНН: 4705037310, ОГРН: 1074705001370. Адрес производства: 188361, Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Малое Замостье, ул. Полевая, д. 7, литеры Д. Телефон: 8(812)493-34-98, e-mail: okk@selem.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис 101 В. Тел.: +7 (909)785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели металлические трёхслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата: панель стеновая: СЭ ПС-ПИР-Z, панель кровельная: СЭ ПК-ПИР-K, выпускаемая по ТУ 25.11.23-009-96162931-2019. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»; ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность», (см. приложение на бланке № 009485)

код ОКПД2
25.11.23.163
код ТН ВЭД
7308905100**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ 01496/ЕМ-16, 01497/ЕМ-16, 01498/ЕМ-16, 01499/ЕМ-16, 01500/ЕМ-16, 01501/ЕМ-16, 01502/ЕМ-16 от 27.09.2024 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-009-96162931-2019, Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС31.25507.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.09.2024 г. по 26.09.2029 г.Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00856
(номер сертификата соответствия)

009485
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Для стеновых панелей: СЭ ПС-ПИР-Z, предел огнестойкости:
для конструкций из панелей толщиной 50 мм – EI 15;
для конструкций из панелей толщиной от 60 мм до 120 мм – EI 30;
для конструкций из панелей толщиной 150 мм – EI 45;
Класс пожарной опасности – K1(15).

Для кровельных панелей: СЭ ПК-ПИР-K, предел огнестойкости (при нагрузке 240 кг/м² и расстоянием между опорами 1,5 м):
для конструкций из панелей толщиной от 50 мм до 60 мм – RE 15;
для конструкций из панелей толщиной от 80 мм – RE 30;
Класс пожарной опасности – K1(15).



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.
Секерин Е.С.