

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00889

038166

№

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций «Стройэлемент». ОГРН: 1074705001370, ИНН: 4705037310, КПП: 470501001.
Юридический адрес: 188361, Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Малое Замостье, ул. Полевая, д. 7, литера Д.
Телефон: 8(812)493-34-98, e-mail: okk@selem.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций «Стройэлемент». ОГРН: 074705001370, ИНН: 4705037310, КПП: 470501001.
Адрес производства: 188361, Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Малое Замостье, ул. Полевая, д. 7, литера Д.
Телефон: 8(812)493-34-98, e-mail: okk@selem.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис 101-В. Тел.: +7 (909)785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели металлические трёхслойные с утеплителем из пенополистирола: панель стеновая: СЭ ПС-ППС-Z; панель кровельная: СЭ ПК-ППС-К, выпускаемые по ТУ 5284-005-96162931-2015. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»; ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; Предел огнестойкости: Панели стеновые: толщина 80-250 мм – E15. Панели кровельные: толщина 80-250 мм – RE15.

код ОКПД2 25.11.23.164

код ТН ВЭД 7308-90-5100

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 01572/ЕМ-16, 01573/ЕМ-16 от 28.02.2025 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5284-005-96162931-2015.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.02.2025 г. по 27.02.2030 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru